

Anlage

Einzelne Liegenschaften des Landkreises

Berufsschule

Adresse: Wippenhauser Str. 57 85354 Freising

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	2.408	2.345	2.294	-2,2%

Heizung

Berufsschule Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.203.475	1.068.592	1.196.015	11,9%
Berufsschule Kosten gesamt für die Heizenergie	94.389 €	90.562 €	110.679 €	22,2%

Strom

Berufsschule Gesamtstromverbrauch in kWh	190.985	202.209	215.633	6,6%
Berufsschule Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	32.659 €	35.940 €	38.868 €	8,1%

Fachober- und Berufsoberschule

Adresse: Wippenhauserstr. 64 85354 Freising

Baujahr: 1983

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlage Leistung kWp: 16,4

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	889	832	869	4,4%

Heizung

FOS Verbrauchsmenge Heizung in kWh	590.504	475.930	524.879	10,3%
FOS Kosten gesamt für die Heizenergie	44.436 €	37.833 €	47.242 €	24,9%

Strom

FOS Gesamtstromverbrauch in kWh	103.177	110.461	112.814	2,1%
FOS Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	16.710 €	18.344 €	19.032 €	3,8%

Förderschulzentrum Pulling

Adresse: St. Ulrich-Str. 9 85354 Freising/Pulling

Baujahr: 2002

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung kWp: 2,62

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	292	325	447	37,5%

Heizung

Förderschulzentrum Pulling Verbrauchsmenge Heizung in kWh	778.858	752.270	772.966	2,8%
Förderschulzentrum Kosten gesamt für die Heizenergie	46.869 €	47.857 €	60.060 €	25,5%

Strom

FSZ Pulling Gesamtstromverbrauch in kWh	160.170	163.664	158.720	-3,0%
FSZ Pulling Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	25.951 €	26.970 €	26.931 €	-0,1%

Gymnasium Freising

Adresse: Wippenhauser Str. 51 85354 Freising

Baujahr: 1965

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	888	956	1.017	6,4%

Heizung

Gymnasium Camerloher incl. Wohnheim Verbrauchsmenge in kWh	1.487.604	1.153.782	1.182.214	2,5%
Gymnasium Camerloher incl. Wohnheim Kosten für Fernwärme.	111.264 €	93.488 €	108.595 €	16,2%

Strom

Gymnasium Camerloher incl. Wohnheim Gesamtstromverbrauch in kWh	235.101	219.836	230.662	4,9%
Gymnasium Camerloher incl. Wohnheim Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	27.635 €	26.713 €	35.046 €	31,2%

Gymnasium Moosburg

Adresse: Albinstr. 5 85386 Moosburg

Baujahr: 1976

Heizsystem: Erdgas

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	969	967	1.015	5,0%

Heizung

Gymnasium Moosburg Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.304.770	1.286.941	1.205.526	-6,3%
Gymnasium Moosburg Kosten gesamt für die Heizenergie	76.486 €	74.364 €	83.956 €	12,9%

Strom

Gymnasium Moosburg Gesamtstromverbrauch in kWh	201.300	190.740	184.380	-3,3%
Gymnasium Moosburg Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	36.488 €	36.434 €	36.220 €	-0,6%

Gymnasium Neufahrn

Adresse: Keltenweg 5 85375 Neufahrn

Baujahr: 1995

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	1.006	1.074	1.100	2,4%

Heizung

Gymnasium Neufahrn Verbrauchsmenge Heizung in kWh	890.700	757.800	877.548	15,8%
Gymnasium Neufahrn Kosten gesamt für die Heizenergie	80.693 €	72.152 €	79.442 €	10,1%

Strom

Gymnasium Neufahrn Gesamtstromverbrauch in kWh	198.128	196.996	206.291	4,7%
Gymnasium Neufahrn Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	31.666 €	29.969 €	34.163 €	14,0%

Anlage**Einzelne Liegenschaften des Landkreises****Realschule Eching**

Adresse: Nelkenstr. 32 85386 Eching

Baujahr: 2006

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung kWp: 11,38

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler		430	573	33,3%

Heizung

Realschule Eching Verbrauchsmenge Heizung in kWh	433.836	732.107	908.172	24,0%
Realschule Eching Kosten gesamt für die Heizenergie	26.998 €	44.464 €	61.915 €	39,2%

Strom

Realschule Eching Gesamtstromverbrauch in kWh	144.572	145.067	149.336	2,9%
Realschule Eching Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	21.851 €	23.335 €	24.321 €	4,2%

Hinweis: der Schulbetrieb wurde erst im Herbst 2006 aufgenommen

Realschule Moosburg

Adresse: Breitenbergstr. 22 85368 Moosburg

Baujahr: 1958 (anschließend viele Erweiterungen)

Heizsystem: Erdgas

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	1.084	1.107	1.107	0,0%

Heizung

Realschule Moosburg Verbrauchsmenge Heizung in kWh	701.911	679.041	683.547	0,7%
Realschule Moosburg Kosten für Gas + Öl + Pellets	42.379 €	36.472 €	45.269 €	24,1%

Strom

Realschule Moosburg Gesamtstromverbrauch in kWh	83.670	96.780	98.970	2,3%
Realschule Moosburg Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	16.770 €	20.351 €	22.264 €	9,4%

Realschule Moosburg Turnhalle

Adresse: Rektor-Weh-Str. 10 85368 Moosburg

Baujahr: 2005

Heizsystem: Erdgas

Photovoltaikanlage Leistung kWp: 62,4

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Dreifachturnhalle Moosburg Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh	311.625	167.881	159.565	-5,0%
Dreifachturnhalle Moosburg Kosten gesamt für die Heizenergie	17.584 €	10.861 €	10.748 €	-1,0%
Strom				
Dreifachturnhalle Moosburg Gesamtstromverbrauch in kWh	113.340	125.760	111.150	-11,6%
Dreifachturnhalle Moosburg Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	18.505 €	21.631 €	20.443 €	-5,5%

Wirtschaftsschule Freising

Adresse: Wippenhauser Str. 62 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Schüler	765	771	764	-0,9%
Heizung				
Wirtschaftsschule Verbrauchsmenge Heizung in kWh	605.051	537.974	570.810	6,1%
Wirtschaftsschule Kosten gesamt für die Heizenergie	45.531 €	42.765 €	51.376 €	20,1%
Strom				
Wirtschaftsschule Gesamtstromverbrauch in kWh	179.689	161.108	161.086	0,0%
Wirtschaftsschule Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	30.245 €	28.655 €	29.161 €	1,8%

Wirtschaftsschule Freising Turnhalle

Adresse: Wippenhauser Str. 62 85354 Freising

Baujahr: 1978

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Dreifachturnhalle Freising Verbrauchsmenge für die Heizung in kWh	268.017	257.576	312.309	21,2%
Dreifachturnhalle Freising Kosten gesamt für die Heizenergie	20.169 €	20.475 €	28.109 €	37,3%

Strom

Der Strom ist in der Wirtschaftsschule mit enthalten.

Anlage**Einzelne Liegenschaften des Landkreises****Atenschutzübungsanlage**

Adresse: Freisinger Str. 21 85406 Zolling

Baujahr: 1990

Heizsystem: Fernwärme

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Atenschutzübungsanlage Verbrauchsmenge Heizung in kWh	91.123	73.918	87.130	17,9%
Atenschutzübungsanlage Kosten gesamt für die Heizenergie	8.293	7.718	8.889	15,2%
Strom				
Atenschutzübungsanlage Gesamtstromverbrauch in kWh	13.798	14.802	15.496	4,7%
Atenschutzübungsanlage Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	2.182	2.438	2.490	2,1%

Gesundheitsamt

Adresse: Johannisstr. 8 85354 Freising

Baujahr: 1934

Heizsystem: Erdgas

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Gesundheitsamt Verbrauchsmenge Heizung in kWh	149.414	143.152	145.746	1,8%
Gesundheitsamt Kosten gesamt für die Heizenergie	9.060 €	8.437 €	9.538 €	13,1%
Strom				
Gesundheitsamt Gesamtstromverbrauch in kWh	18.108	18.573	17.213	-7,3%
Gesundheitsamt Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	3.004 €	3.161 €	3.105 €	-1,7%

Anlage**Einzelne Liegenschaften des Landkreises****Landkreisbauhof**

Adresse: Freisinger Str. 19 85406 Zolling

Baujahr: 1974

Heizsystem: Fernwärme

Photovoltaikanlage Leistung kWp: 56,3 + 37,9

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Landkreisbauhof Verbrauchsmenge Heizung in kWh	119.826	109.108	109.399	0,3%
Landkreisbauhof Kosten gesamt für die Heizenergie	12.280 €	11.954 €	13.306 €	11,3%
Strom				
Landkreisbauhof Gesamtstromverbrauch in kWh	19.062	19.400	21.732	12,0%
Landkreisbauhof Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	3.158 €	3.095 €	3.230 €	4,4%
Kraftstoffe				
Landkreisbauhof Gesamtverbrauch an Endenergie durch Diesel in kWh	727.562	686.970	649.211	-5,5%
Landkreisbauhof Gesamtkosten Kraftstoff	79.488 €	75.054 €	70.928 €	-5,5%

Landratsamt

Adresse: Landshuterstr. 31 85356 Freising

Baujahr: Neubau 1985 (der Altbau wurde 1985 renoviert)

Heizsystem: Erdgas

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Landratsamt Verbrauchsmenge Heizung in kWh	1.714.825	1.510.102	1.498.678	-0,8%
Landratsamt Kosten gesamt für die Heizenergie	99.793 €	91.488 €	111.929 €	22,3%
Strom				
Landratsamt Gesamtstromverbrauch in kWh	438.936	444.113	447.960	0,9%
Landratsamt Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	60.788 €	63.995 €	65.594 €	2,5%
Kraftstoffe				
Landratsamt Gesamtverbrauch an Endenergieverbrauch für Kraftstoff in kWh	130.054	140.589	144.087	2,5%
Landratsamt Kosten für Kraftstoff	17.509 €	18.018 €	20.488 €	13,7%

Klinikum Freising

Adresse: Mainburger Str. 29 85356

Freising

Heizsystem: Fernwärme

Prozesswärme: Heizöl

	2006	2007	2008	(2008- 2007)/2007 in %
Heizung				
Klinikum Verbrauchsmenge Heizung in kWh	5.424.000	4.888.000	5.089.960	4,1%
Klinikum Kosten gesamt für die Heizenergie	443.600 €	384.500 €	455.937 €	18,6%
Prozesswärme				
Klinikum Verbrauchsmenge Prozesswärme in kWh	2.945.700	2.968.690	3.163.570	6,6%
Klinikum Kosten gesamt für die Prozesswärme	172.478 €	155.837 €	287.859 €	84,7%
Strom				
Klinikum Gesamtstromverbrauch in kWh	4.301.000	4.326.000	4.396.345	1,6%
Klinikum Gesamtkosten Strom (Arbeitskosten, Leistungskosten etc.)	441.000 €	543.000 €	598.983 €	10,3%